

STANOVISKO č. 19/2024

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

STUDIO BRÁCHA s.r.o.

Ing. Jan Hladiš

Sušilova 448/56

76901 Holešov

Investor:

Město Holešov

Město Holešov

Masarykova 628

76901 Holešov

Název stavby - akce:

SKLAD U OBJEKTU DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA PARC. Č. 1476/4 A 1483/2 K.Ú. HOLEŠOV

Místo stavby: holešov

Katastr: Holešov

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu skladu u objektu Dětské skupiny na pozemku parc.č. 1476/4, 1483/2 v k.ú. Holešov v areálu Mateřské školy Grohova. Jedná se o jednopodlažní stavbu, nepodsklepenou, zastřešenou pultovou střechou. Stavba bude sloužit pro skladování zahradního nářadí a hraček. Objekt skladu bude napojen na vnitřní rozvod elektro z MŠ. Dešťové vody ze střechy skladu budou svedeny na travnatou plochu v areálu MŠ, kde budou volně zasakovány.

Součástí projektu je přeložka plynové přípojky PE D50 v délce 22,0 m.

Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

Objekt MŠ je napojen stávajícími přípojkami na vodovodní a kanalizační síť ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací je nutné upřesnit trasu a polohu přípojek.

Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Před zahájením stavebních úprav je nutné zabezpečit vodoměr tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vodoměr musí zůstat přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze pracovník VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228

Datum: 10. 1. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Libor Janků

Vedoucí střediska TP

Holešov, p.č. 1476/4, 1483/2

