

# Vyjádření k připojení

---

## Připojení bytového domu ke kotelně PK-14 Novosady

Společnost TAS Holešov, s.r.o. jako provozovatel plynové kotelny PK-14 Novosady Holešov, **souhlasí** s napojením novostavby centra pro seniory s uvažovanou tepelnou ztrátou 40 kW. Požadovaný telený výkon zajistí společnost TAS Holešov, s.r.o. Potrubní připojení samostatnou větví, oběhová čerpadla, trojcestný regulační ventil a napojení na MaR je záležitostí investora stavby.

V Holešově dne: 12. 2. 2024

Chudárek Zdeněk  
Jednatel společnosti