

STANOVISKO č. 168/2024

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

K PROJEKT, Kročil s.r.o.

Ing. Tomáš Kročil

Uherskobrodská 984

76326 Luhačovice

Investor:

Město Holešov

Ing. Stanislav Julíček

Masarykova 628

76901 Holešov

Název stavby - akce:

Energetické úspory objektu MěÚ Holešov, ul. Tovární

Místo stavby: Holešov 2724/17 (Holešov)

Katastr: Holešov

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu pro snížení energetických úspor na objektu č.p. 1407 MěÚ v Holešově, ul. Tovární, na pozemcích parc.č. 2724/17 a 2724/13, k.ú. Holešov. V rámci stavby bude provedena výměna oken a dveří, zateplení fasády a střechy, osazení FVE a hromosvodu. Napojení objektu na technickou infrastrukturu zůstane beze změny.

Řešený objekt č.p. 1407 je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Při provádění zemních prací je nutné zohlednit umístění přípojek. Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Před zahájením stavebních prací je nutné zabezpečit vodoměr tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vodoměr, který je umístěn uvnitř objektu, musí zůstat přístupný pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze oprávněný zaměstnanec společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

V místě stavby se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví ani v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s. Při provádění zemních a stavebních prací je nutné zohlednit umístění vodovodní a kanalizační přípojky.

Upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s povolením stavby dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 21. 2. 2024

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra
Ředitel společnosti

