

Zadavatel:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČ:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Zastoupený:	Mgr. Milanem Fritzem – starostou města
Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky dle § 43 ZZVZ:	Ing. Libor Malůšek, Drásalova 1816, 769 01 Holešov, IČ: 87157608

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 8

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje na základě dotazu zájemců toto vysvětlení zadávacích podmínek č. 8 k veřejné zakázce s názvem: „**Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady**“.

Dotaz č. 1:

V soupise prací pro část KANALIZACE a VODOVOD se nachází tyto položky:

899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	URS 2024/I	m ³	5,00	
899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	URS 2024/I	m ³	25,00	

U nich je uvedená MJ jako m3. Dle našeho názoru má být správně MJ v m. Žádáme o opravu MJ a prověření, zda je v pořádku uvedené množství.

Odpověď č. 1:

Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V dokumentu Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 uvádíte v odpovědi na dotaz č. 8 konkrétní položky ve kterých by se mělo nacházet vybavení invalidního WC. Obsahem těchto položek však nejsou předměty vybavení níže uvedené (výpis HSV). Žádáme o uvedení do souladu.

INVALIDNÍ DOPLŇKY	<u>VYBAVENÍ INVALIDNÍHO WC</u>							
	Součástí invalidního wc bude osazení bezpečnostních prvků pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí. Povrch kartáčovaný – mat, nerezová ocel.							
	– SKLOPNÉ PODPÉRNÉ BEZPEČNOSTNÍ MADLO 800 mm	800 mm	1	–	–	–	–	1
	– NÁSTĚNNÉ MADLO ROVNÉ 800 mm	800 mm	1	–	–	–	–	1
	– SKLOPNÉ NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 400x600 mm	400X600mm	1	–	–	–	–	1
	<u>VYBAVENÍ KOUPELEN V BYTECH</u>							
	Součástí koupelny v bytové jednotce bude osazení							

Odpověď č. 2:

Opraveno – přidáno 1x vybavení invalidního WC. Doplněno do výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

VZD z 16.9.2024 – v rámci vysvětlení je doplněna položka č.140 D+M kovové zárubně (v odpovědi č.7), lae ve VV je pouze montáž. Žádáme zadavatele o úpravu VV.

489	139 (639571215R00	Kašník pro otlapový chodník tl. 150 mm	m2	89,09000	0,00	001-1
490		Odkaz na m. položky pořadí 107 - 89,09000		89,09000		
491	140 (63942111R05	Výplně otvorů			0,00	
492		Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dřevěných klídek do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením spalů nebo latí pro dřevěný prah - včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm, Zárubní kovová pro zděné průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	21,00000	0,00	001-1
488		vč. povrchové úpravy syntetickým nátěrem				
490		491T - 9		9,00000		
491		491T - 12		12,00000		
492	141 (642952110R00	Osazení zárubní dřevěných dřevěných plechy do 2,5 m2	kus	69,00000	0,00	001-1
493		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdíva,				

Navrhujeme náhradu za ocelové, které certifikát mají. - Ano souhlasíme, je provedena úprava dokumentace (výpis truhlářských výrobků odkaz 4P/T, 4L/T, REVIZE č.1.) a výkazu výměr, viz. odst. níže:

- doplněna položka č. 140 D+M kovové zárubně, vč. nátěru upravené výměry pol.č. 141 a 143 (dřevěné zárubně)
- doplněna položka č. 244 montáž dveří do kovové zárubně upravená výměra pol.č. 246 (m2 dveří do dřevěné zárubně)

Stavební otvor pro rámové zárubně jeho rozměry a návaznost na tloušťku zdi není vhodný a neodpovídá objekt SO 01 - vyřešeno předchozím bodem.

Prostíme o informaci jakým způsobem bude nosný prvek FVE panelu uložen na střešní konstrukci. Zda na rozhodkový koberec nebo na substrát. - bude přitížen bet. prvky -

Odpověď č. 3:

Položka obsahuje také dodávku, uvedeno v popisu položky.

Dotaz č. 4:

Prosíme o povolení nebo opravu provzorcování rozpočtu D144-vykaz_silnoproud.xlsx . V záložce rekapitulace v buňce B3 (dodávka) a následně i buňce C6 (montáž - práce) dle nás chybí hodnoty ze záložky výkaz výměr. Rozvaděče RBxx čili buňky F11 a H11.

Odpověď č. 4:

Ano, doplňte prosím, upravte vzorce.

Dotaz č. 5:

Dobrý den, Žádáme o doplnění vzorců pro rozpočet SLP, případně o svolení k individuálnímu doplnění vzorců. Děkuji.

Odpověď č. 5:

Ano, doplňte prosím, upravte vzorce.

Dotaz č. 6:

V rekapitulaci silnoproud je špatný vzorec:

Schránka

Písmo

Zarovnání

B3

✕

✓

f_x

=('Výkaz výměr'!F43+'Výkaz výměr'!F48+'Výkaz výměr'!F54)

	A	B	C	D	E	G
1	Název	Hodnota A	Hodnota B			
2	Základní náklady					
3	Dodávka	0,00				
4	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00			
5	Montáž - materiál		0,00			
6	Montáž - práce		0,00			

Neboť na záložce Výkaz výměr je v buňce F54 součet rozvaděčů a náhradního zdroje, tedy rozvaděč a RH a náhradní zdroj UPS jsou přičítány v rekapitulaci podruhé. Budete zveřejňovat opravený VV nebo můžeme vzorec upravit?

Odpověď č. 6:

Opravte, doplňte prosím vzorec.

Dotaz č. 7:

Dle dokumentu Dodatek č.1 TZ elektroinstalace se uvádí, že konstrukce pro vynesení FVE je kotvena do speciální nopové folie s přitížením substrátem zelené střechy. V rozpočtu jsou uvedeny nopové folie nevhodné pro uvedené řešení kotvení, žádáme tedy o uvedení rozpočtu a částí zadávací PD v soulad.

Dotaz č. 7:

Kotvení řešeno v předchozích vysvětleních zadávacích podmínek, tedy individuálně - každý dodavatel má možnost si zvolit vlastní nosný systém. Nopová folie opravena/nahrazena deskou ve výkazu výměr i výpisech PD.

Přílohami tohoto vysvětlení zadávacích podmínek je:

- Celkový výkaz výměr CPS Holešov R4
- ZTI – Výkaz výměr – CPS Holešov R1

Účastníci zadávacího řízení použijí pro tvorbu své cenové nabídky právě tyto verze výkazu výměr, kde jsou provedeny všechny požadované změny a úpravy zadávacích podmínek.

Na základě odpovědí, úprav rozpočtu a výkazu výměru dle odpovědi č. 2 a č. 7 tohoto vysvětlení zadávacích podmínek dochází také k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky, ta se mění na 99 559 005,41 Kč bez DPH. Zadavatel nepovažuje vysvětlení zadávací dokumentace jako zásadní s odkazem na lhůtu pro podání nabídek. Proto termín lhůty pro podání nabídek zůstává stejný: do 2. 10. 2024 do 12:00 hodin.

V Holešově, dne 24. 9. 2024

Ing. Libor Malůšek
Pověřen výkonem zadavatelských činností