

NÁZEV	LOKALITA
BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV	OKRES KROMĚŘÍŽ, ZLÍNSKÝ KRAJ
NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ "A" + "B"	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HOLEŠOV

ZADAVATEL

MĚSTO HOLEŠOV, MASARYKOVA 628, 769 01 HOLEŠOV  
SVĚTLÁ, spol. s r.o., STRŽE 568, KUDLOV, 760 01 ZLÍN

STUPEŇ DOKUMENTACE

## DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

ATX Architekti, s.r.o.  
Soukopova 536/ 13  
602 00 Brno  
Tel. : +420 605 409 870  
E-mail: atx@atxarchitekti.cz  
www.atxarchitekti.cz

AUTOŘI NÁVRHU:

ING. ARCH. ROSTISLAV JAKUBEC

Ing. TOMÁŠ INDRA

STAVEBNÍ OBJEKT
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 405

ING. JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOSTÚnanov 482  
671 31 Únanov  
Tel. : +420 602 376 048  
E-mail: jistavmb@gmail.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. TOMÁŠ NOVOTNÝ

VYPRACOVAL

Ing. JIŘÍ ŠŤASTNÝ

KOTROLOVAL

Ing. TOMÁŠ INDRA

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.2.1.5

NÁZEV VÝKRESU

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLMŮ

DATUM

12.11.2025

FORMÁT

1x A4

PÁŘE

MĚŘÍTKO

# Protokol o určení vnějších vlivů

## dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vypracovaný odbornou komisí v Holešově dne 6.11.2024

**Název stavby:** BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

<b>Složení komise:</b>	Ing. Jiří Šťastný	Předseda komise, hlavní projektant
	Ing. Tomáš Novotný	Projektant elektro
	Mgr. Milan Fritz	Zástupce investora, starosta obce

### **Podklady použité pro vypracování protokolu:**

- Prohlídka místa stavby
- Požadavek investora – Město Holešov
- Mapové podklady zájmového místa – polohopis a katastrální mapa
- Podklady od správců jednotlivých inženýrských sítí
- Normy ČSN

### **Popis objektu:**

Předmětem protokolu o určení vnějších vlivů je venkovní prostor kolem nově instalovaného veřejného osvětlení ve venkovních prostorách v nově budované lokalitě dvou bytových domů.

## **Určení prostředí**

### **Venkovní prostředí**

AA7, AB7, AC1, AD4, AE5, AF3, AG1, AH2, AK1, AL2, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA5, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Dle povahy prostředí jsou tyto prostory stanoveny jako **NEBEZPEČNÉ**. Zbývající vlivy, které zde nejsou uvedeny jsou považovány za zanedbatelné.

### *Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů, zvláštní podmínky provozu:*

- Výběr a instalace zařízení musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Výběr a stavba elektrického zařízení – všeobecné předpisy
- Pro instalaci nových elektro rozvodů (prostor nebezpečný) je dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 nutná základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Podpis předsedy komise:.....

Ing. JIŘÍ ŠŤASTNÝ  
Projektová činnost ve výstavbě  
Únanov 482, 671 31 Únanov  
mail: jstavn@protonmail.com  
IČ: 017 65 787, mob.: 602 376 048