



Město Holešov

Odbor správy majetku města

Naše č. j.: HOL-23092/2025/SMM/NT
Spis. zn.: 470/2025
Vaše č. j.:

Ing. Andrea Obručová Čuperová
Projednání staveb s. r. o.
Malhostovická 344
664 24 Drásov

Vyřizuje: Nikola Tesařová
Telefon: 573 521 458
E-mail: nikola.tesarova@holesov.cz

736 500 918
obrucova@projednani.cz

Datum: 02.04.2025



holevp25v00azb

Vyjádření o existenci zařízení a sítí veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova

Žadatel: Projednání staveb s. r. o., Malhostovická 344, 664 24 Drásov,
Investor: Světlá, spol. s r.o., IČ: 48528366, Strže 568, Kudlov, 760 01 Zlín
Název stavby: BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU HOLEŠOV „A“
Určení PD: rozsah pro povolení stavby, 12.02.2025
Místo stavby: k. ú. Holešov, parc. č.: 1382, 1362/15, 1362/1, 1362/14
Důvod vyjádření: povolení stavby
Platnost: **do 02.04.2027 (2 roky)**

Ve vyznačeném území se nenachází zařízení a sítě veřejného osvětlení, ale v území je projektovaný záměr rozšíření soustavy veřejného osvětlení.

Předložená projektová dokumentace (dále „PD“) řeší novostavbu bytového domu „A“. V zájmovém území připravované stavby **je zakreslen projektovaný záměr na rozšíření soustavy veřejného osvětlení** (dále „VO“) stavby „Bytové domy Holešov: novostavba bytového domu Holešov „B“ - Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“ investora - města Holešov. V projektové dokumentaci **nejsou řešeny úpravy soustavy veřejného osvětlení** (přeložky, přesuny světelných bodů aj.) ve vlastnictví města Holešova.

Město Holešov, jako vlastník technické infrastruktury VO, **souhlasí** s provedením stavebních a zemních prací dle projektové dokumentace přiložené k žádosti o vyjádření k existenci sítí, **při splnění** níže uvedených **podmínek**:

- a) **Před zahájením prací, požadujeme písemně ověřit u zástupce vlastníka veřejného osvětlení města aktuální termín realizace stavby „Bytové domy Holešov: novostavba bytového domu Holešov „B“ - Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“.** Žádost zašlete písemně na email nikola.tesarova@holesov.cz min 14 dní předem.



Pokud dle bodu a) byla zahájena nebo již realizována stavba „Bytové domy Holešov: novostavba bytového domu Holešov „B“ - Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“, je nutné splnit i podmínky uvedené níže:

- b) Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení sítě veřejného osvětlení. **Vytyčování** zajišťuje TAS Holešov s. r. o., Miroslav Minařík - technik VO, mob : 725 126 830, e mail : minarik@tsholesov.cz.
- c) Provoz soustavy VO nesmí být omezen, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
- d) Požadujeme dodržovat normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- e) Provádění zemních prací v bezpečnostním pásmu VO je povoleno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanizace.
Bezpečnostní pásmo VO, jako elektrické sítě a zařízení po napětím do 1kV, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1m od osy kabelového vedení na každou stranu.
- f) V bezpečnostním pásmu VO je zakázáno:
 - a. Zřizovat bez souhlasu vlastníka zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - b. Pojíždět těžkou mechanizací nad kabelovou trasou bez provedení dodatečné ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
 - c. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d. Měnit nivelitu terénu.
- g) Výkopové práce v blízkosti světelných bodů VO budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability stožárů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
- h) Při provádění prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění žádné části soustavy veřejného osvětlení.
- i) **Ohlášení jakéhokoliv poškození a zásahu** do soustavy veřejného osvětlení hlaste neprodleně technikovi VO: pan Miroslav Minařík mob: 725 126 830, email: minarik@tsholesov.cz a následně o problému informujte mě, jako zástupce města: Nikola Tesařová tel: 733 650 172, nikola.tesarova@holesov.cz.
- e. V případě poškození podzemního kabelového vedení město nepřipouští opravu provedením kabelové spojky, ale požadujeme výměnu celého zemního kabelového pole mezi dvěma nejbližšími světelnými body.
- f. V případě nutnosti přeložení sítě nebo zařízení veřejného osvětlení je stavebník, který vyvolal překládku, povinen uhradit veškeré nezbytné náklady na úpravy dotčeného úseku veřejného osvětlení, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- j) Odkryté sítě VO musí být řádně zabezpečeny s ohledem na probíhající okolní práce i proti poškození nepovolanou osobou.
- i) Před zakrytím obnaženého zemního vedení VO, v rámci souběhu a křížení sítí, je nutné přizvat ke kontrole zástupce vlastníka nebo technika VO (pan Miroslav Minařík mob: 725 126 830, email: minarik@tsholesov.cz), který písemně odsouhlasí možnost zakrytí tohoto vedení.
- j) Při požadavku na vyhlášení nového ochranného pásma technické infrastruktury, které zasahuje do bezpečnostního pásma stávajícího vedení VO, požadujeme výjimku z tohoto ochranného pásma pro účely oprav a výměny vedení a zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova.

Při další komunikaci ohledně Vyjádření, vytyčení, v rámci stavby ke kontrole před zaházením a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření nebo číslo jednací.

Kontakty pro účely:

- a) Podmínek Vyjádření, projednání možností zásahu do soustavy VO před zahájením stavby, oznámení prací v bezpečnostním pásmu VO, oznámení poškození a zásahu do soustavy VO, ...

Město Holešov – vlastník veřejného osvětlení města

Odbor správy majetku města

Jitka Hanslíková – vedoucí odboru, jitka.hanslikova@holesov.cz

Nikola Tesařová – správa VO, nikola.tesarova@holesov.cz, 733 650 172

- b) Vytyčení sítí, kontrolu sítí před zakrytím, ohlášení poškození VO, ...

TAS Holešov s. r. o. – údržba veřejného osvětlení města

Zdeněk Chudárek- jednatel, chudarek@tasholesov.cz

Miroslav Minařík – technik VO, minarik@tsholesov.cz, 725 126 830

Příloha: Situace koordinační C.03 žadatele

S pozdravem

Nikola Tesařová v. r.
referent

Jitka Hanslíková
vedoucí