



Městský úřad Holešov

Odbor vnitřních věcí

Naše č. j.: HOL-37361/2025/T/IVD
Spis. zn.: 6495/2025
Záměr: Z/2025/51634
Ev. č.: 59/2025
Vyřizuje: Ivona Daďová
Telefon: 573 521 206
E-mail: ivona.dadova@holesov.cz

Projednání staveb s.r.o.
Malhostovická 344
664 24 Drásov

Datum: 22.05.2025



holevp25v00fpw

DOPLNĚNÍ VÝZVY

Dne 19.03.2025 podal investor Světlá, spol. s r.o., IČO: 48528366, Strže 568, 760 01 Zlín – Kudlov, (dále jen „žadatel“) Městskému úřadu Holešov jako příslušnému orgánu státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „správní orgán“), žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska (KZS) a jednotného environmentálního stanoviska (JES), č.j. HOL-23223/2025/T/IVD, (ev. číslo 59/2024), k záměru

„BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU HOLEŠOV „A“,
na pozemcích p. č. 1362/14, 1362/15, 1362/16, 1362/17, 1362/18, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1390/3
v k. ú. Holešov.

Žadatel v zastoupení na základě plné moci: IČO: 21383421, Projednání staveb s.r.o., Malhostovická 344, 664 24 Drásov, Ing. Andrea Obručová Čuperová

Zpracovatel PD: zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šťastný, Projekční a inženýrská činnost, Únanov 482, 671 31 Únanov, IČO: 01765787, datum: 07.04.2025, kontroloval: Ing. Tomáš Indra dne 12.02.2025.

Dne 15.04.2025 vyzval pod č. j. HOL-28723/2025/T/IVD Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí žadatele v zastoupení, aby doplnil podklady, které jsou nutné k vydání koordinovaného závazného stanoviska (KZS) a jednotného environmentálního stanoviska (JES).

Vzhledem ke skutečnostem v oblasti **vodohospodářských zájmů**, vodoprávní úřad vyzývá žadatele k doplnění výzvy:

Z předložené projektové dokumentace není zřejmé, na jaký veřejný vodovod a kanalizaci bude objekt napojen. V dané lokalitě se nachází pouze areálový rozvod kanalizace a vodovodu pro stavbu přilehlého obchodního centra. Napojení je možné pouze na kanalizaci nebo vodovod, nikoliv na areálové rozvody či přípojky. Je nutné toto v projektové dokumentaci uvést do souladu s platnou legislativou a se skutečným stavem. Dále je třeba doložit část projektové dokumentace pro vodní díla odlučovače lehkých kapalin a vsakovací objekt, který bude navržen v souladu s požadovaným hydrogeologickým posouzením.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kaňová, tel: 573 521 405
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz



Ostatní náležitosti výzvy ze dne 15.04.2025 pod č. j. HOL-28723/2025/T/IVD **zůstávají nadále v platnosti.**

Otisk úředního razítka

Ivona Daďová, v.r.

referentka odboru vnitřních věcí

Městského úřadu Holešov