



Město Holešov

Odbor správy majetku města

Naše č. j.: HOL-23093/2025/SMM/NT
Spis. zn.: 470/2025
Vaše č. j.:

Ing. Andrea Obručová Čuperová
Projednání staveb s. r. o.
Malhostovická 344
664 24 Drásov

Vyřizuje: Nikola Tesařová
Telefon: 573 521 458
E-mail: nikola.tesarova@holesov.cz

736 500 918
obrucova@projednani.cz

Datum: 02.04.2025



holevp25v00azn

Vyjádření o existenci zařízení a sítě veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova

Žadatel: Projednání staveb s. r. o., Malhostovická 344, 664 24 Drásov,
Investor: Světlá, spol. s r.o., IČ: 48528366, Strže 568, Kudlov, 760 01 Zlín
Název stavby: BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU HOLEŠOV „B“
Určení PD: rozsah pro povolení stavby, 12.02.2025
Místo stavby: k. ú. Holešov, parc. č.: 1382, 1362/15, 1362/1, 1362/14
Důvod vyjádření: povolení stavby
Platnost: **do 02.04.2027 (2 roky)**

Ve vyznačeném území se nenachází zařízení a sítě veřejného osvětlení, ale projektovaný záměr řeší rozšíření soustavy veřejného osvětlení.

Předložená projektová dokumentace (dále „PD“) řeší novostavbu bytového domu „B“, novostavbu dopravní a technické infrastruktury včetně nové infrastruktury veřejného osvětlení – „Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“. V zájmovém území připravované stavby **se nenachází současná soustava veřejného osvětlení** (dále „VO“) města Holešova. Projektová dokumentace „Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“ **řeší návrh nové soustavy veřejného osvětlení**. Nově navržená soustava bude samostatná a nezasahuje do současných rozvodů veřejného osvětlení. Návrh nové soustavy nebyl předložen k žádosti o toto vyjádření.

Město Holešov, jako vlastník technické infrastruktury VO, **souhlasí** s provedením stavebních a zemních prací, **při splnění** níže uvedených **podmínek**:

- a) **Další stupeň projektové dokumentace - část:** „Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“ bude předložen ke konzultaci a **schválení na Odbor SMM** Městského úřadu Holešov. Navržená nová část soustavy VO musí respektovat standardně používané prvky, materiály a dimenze Soustavy veřejného osvětlení města Holešova z důvodu možnosti následné údržby a servisu.



- b) Požadujeme dodržovat normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- c) Bezpečnostní pásmo VO, jako elektrické sítě a zařízení po napětím do 1kV, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1m od osy kabelového vedení na každou stranu.
- d) Při požadavku na vyhlášení nového ochranného pásma technické infrastruktury, které zasahuje do bezpečnostního pásma stávajícího vedení VO, požadujeme výjimku z tohoto ochranného pásma pro účely oprav a výměny vedení a zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova.
- e) **K převzetí staveniště**, před zahájením prací, **požadujeme přizvat zástupce vlastníka veřejného osvětlení města** k dořešení postupu prací. Pozvánku zašlete písemně na email nikola.tesarova@holesov.cz min 14 dní předem.
- f) **Před zakrytím** obnaženého zemního vedení VO a dalších zakrývaných částí stavby „Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“, je nutné **přizvat ke kontrole** zástupce vlastníka VO nebo technika VO (pan Miroslav Minařík mob: 725 126 830, email: minarik@tsholesov.cz), kteří písemně odsouhlasí možnost zakrytí tohoto vedení.
- g) Pro převzetí dokončené stavby „Objekt SO 405 – Veřejné osvětlení“ odborem SMM bude potřeba doložit:
 - a. Dokumentaci skutečné provedení stavby, ze které bude zřejmý průběh vedení rozvodů VO;
 - b. Geodetické zaměření stavby ve formátech .dwg/.dgn, ve formátu .pdf a současně ve formátu .jvf;
 - c. Revizní zprávu;
 - d. Tabulku realizovaných prvků soustavy VO (pro každý světelný bod bude uveden přesný typ stožáru, výložníku, svítidla a napojené kabeláže, současně bude popsán typ rozvaděče);
 - e. Kontrolní list technika VO spol. TAS Holešov, že provedené VO je možno převzít k údržbě.

Při další komunikaci ohledně Vyjádření, vytyčení, v rámci stavby ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření nebo číslo jednací.

Kontakty pro účely:

- a) Podmínek Vyjádření, projednání možností zásahu do soustavy VO před zahájením stavby, oznámení prací v bezpečnostním pásmu VO, oznámení poškození a zásahu do soustavy VO, ...

Město Holešov – vlastník veřejného osvětlení města

Odbor správy majetku města

Jitka Hanslíková – vedoucí odboru, jitka.hanslikova@holesov.cz

Nikola Tesařová – správa VO, nikola.tesarova@holesov.cz, 733 650 172

- b) Vytyčení sítí, kontrolu sítí před zakrytím, ohlášení poškození VO, ...

TAS Holešov s. r. o. – údržba veřejného osvětlení města

Zdeněk Chudárek- jednatel, chudarek@tasholesov.cz

Miroslav Minařík – technik VO, minarik@tsholesov.cz, 725 126 830

Příloha: Situace koordinační C.03 žadatele

S pozdravem

Nikola Tesařová v. r.
referent

Jitka Hanslíková
vedoucí