

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát
Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž

Č. j. KRPZ-121081-2/ČJ-2025-150806-PRO

Kroměříž 19. listopadu 2025
Počet stran: 2

Projednání staveb s.r.o.
Ing. Andrea Obručová Čuperová
Malhostovická 344
664 24 Drásov

"Novostavba bytových domů "A" a "B" - sdělení.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát přijal dne 13. 11. 2025 vaši žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce zpracované pro stupeň povolení stavby. Po posouzení vámi předložené dokumentace sdělujeme, že se naše pracoviště nemůže k této akci vyjádřit v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, protože v dokumentaci chybí důležité informace pro její objektivní posouzení.

Pro objektivní vyjádření našeho pracoviště je třeba v předkládané dokumentaci:

- opravit přístup z vyhrazených parkovacích míst určených pro osoby ZTP do bezpečného prostoru tak, aby délka snížené obruby splňovala požadavky článku 10.1.2.12 ČSN 73 6110 Z1. Doporučujeme společné dvojité místo dle 6.6.2 ČSN 73 6056 a sníženou obrubu realizovat v místě styku chodníku s manipulační plochou. Bude tak současně zabráněno vjetí vozidla na chodník,
- doplnit opatření zabráňující přesahu vozidel nad chodník (zkrácení míst na úkor rozšíření chodníku nebo doplnit parkovací dorazy),
- doplnit do legendy všechny užití barvy ploch,
- opravit rozměry parkovacích a odstavných stání v souladu s ČSN 73 6056, a to konkrétně vzájemné odstupy vozidel a odstupy od pevných překážek,
- doplnit konstrukci rozhledových trojúhelníků křižovatek a míst pro přecházení,
- opravit šířkové uspořádání vozovky v souladu s ČSN 73 6110 v souvislosti s nejvyšší dovolenou rychlostí,
- opravit informace v jednotlivých částech předložené projektové dokumentace tak, aby spolu nekolidovaly (vzorový příčný řez 1 neodpovídá zakreslení v situaci),
- doložit splnění podmínky nejmenší šířky veřejného prostranství dle ustanovení § 9 vyhl. č. 146/2024 Sb. případně upravit návrh,
- doplnit kóty šířek míst pro přecházení případně jej upravit,
- upravit návrh snížené obruby v nároží křižovatek, tato plocha sloužící pro vyčkávání chodců nelze považovat za bezpečnou, protože může docházet k jejímu poježdění vozidly obzvláště u tak malého poloměru oblouku.

Pro lepší přehlednost dopravní situace doporučujeme vypustit hladinu inženýrských sítí.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.

Zpracoval:
por. Ing. Bc. Milada Procházková
974 675 255

npor. Mgr. Aleš Strážnický, DiS.
vedoucí oddělení