



# Městský úřad Holešov

Odbor vnitřních věcí

Naše č. j.: HOL-37455/2025/T/MK  
Spis. zn.: 7731/2025  
Vaše č. j.:  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Projednání staveb s.r.o.  
Malhostovická 344  
664 24 Drásov

Vyřizuje: Ing. Marie Krajcarová  
Telefon: 573 521 254  
E-mail: marie.krajcarova@holesov.cz

Datum: 22.05.2025



## DOPLNĚNÍ VÝZVY

Dne 19.03.2025 podal investor Město Holešov, IČO: 00287172, Masarykova 628, 769 01 Holešov, (dále jen „žadatel“) Městskému úřadu Holešov jako příslušnému orgánu státní správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „správní orgán“), žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska KZS a jednotného environmentálního stanoviska (JES), (ev. číslo 63/2025)

k záměru „**BYTOVÉ DOMY HOLEŠOV: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU HOLEŠOV „B“**“, na pozemcích p. č. 1362/1, 1362/14, 1362/15, 1362/16, 1362/17, 1362/18, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1390/31386/1, 1362/3, 1368/5 v k. ú. Holešov.

Žadatel v zastoupení na základě plné moci: Projednání staveb s.r.o., Malhostovická 344, 664 24 Drásov, IČO: 21383421, Ing. Andrea Obručová Čuperová

Zpracovatel PD: zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šťastný, Projekční a inženýrská činnost, Únanov 482, 671 31 Únanov, IČO: 01765787, datum: 12.02.2025.

Dne 16.04.2025 vyzval pod č. j. HOL-29186/2025/T/MK Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí žadatele v zastoupení, aby doplnil podklady, které jsou nutné k vydání koordinovaného závazného stanoviska (KZS) a jednotného environmentálního stanoviska (JES).

Vzhledem ke skutečnostem v oblasti **vodohospodářských zájmů**, vodoprávní úřad vyzývá žadatele k doplnění výzvy:

Z předložené projektové dokumentace není zřejmé, na jaký veřejný vodovod a kanalizaci bude objekt napojen. V dané lokalitě se nachází pouze areálový rozvod kanalizace a vodovodu pro stavbu přilehlého obchodního centra. Napojení je možné pouze na kanalizaci nebo vodovod, nikoliv na areálové rozvody či přípojky. Je nutné toto v projektové dokumentaci uvést do souladu s platnou legislativou a se skutečným stavem. Dále je třeba doložit část projektové dokumentace



pro vodní díla odlučovače lehkých kapalin a vsakovací objekt, který bude navržen v souladu s požadovaným hydrogeologickým posouzením.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kaňová, tel: 573 521 405  
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz

Ostatní náležitosti výzvy ze dne 16.04.2025 pod č. j. HOL-29186/2025/T/MK zůstávají nadále v platnosti.

**Ing. Marie Krajcarová**  
referentka odboru vnitřních věcí  
Městského úřadu Holešov