

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát
Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž

Č. j. KRPZ-121081-4/ČJ-2025-150806-PRO

Kroměříž 4. prosince 2025
Počet stran: 2

-

Projednání staveb s.r.o.
Ing. Andrea Obručová Čuperová
Malhostovická 344
664 24 Drásov

-

"Novostavba bytových domů "A" a "B" - sdělení.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát přijal dne 27. 11. 2025 vaši žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce zpracované ve stupni pro povolení stavby. Po posouzení vámi předložené dokumentace sdělujeme, že naše pracoviště nemůže k této akci vydat objektivní vyjádření v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, protože do projektové dokumentace nebyly zapracovány všechny připomínky našeho pracoviště ze sdělení vydaného dne 19. listopadu 2025 pod č.j.: KRPZ-121081-2/ČJ-2025-150806-PRO.

Konkrétně se jedná o následující body:

- opravit rozměry parkovacích a odstavných stání v souladu s článkem 6.1.2 ČSN 73 6056, a to konkrétně vzájemné odstupy vozidel,
- opravit šířkové uspořádání vozovky v souladu s ČSN 73 6110 v souvislosti s nejvyšší dovolenou rychlostí. Šířka pozemní komunikace, jako jeden ze zklidňujících prvků by měla odpovídat lokalitě s omezenou rychlostí. Zúžením pozemní komunikace dojde nejen ke zklidnění provozu, ale také k možnosti užití bezpečnostních odstupů vozidel, zlepšení rozhledových poměrů a případně rozšíření travnatých ploch. Upozorňujeme, že v rozhledových polích křižovatek se nesmí nacházet žádné předměty, které by mohly tvořit překážku,
- doplnit konstrukci rozhledových trojúhelníků křižovatek a míst pro přecházení. Rozhledové poměry byly doplněny, ovšem nejsou sestrojeny v souladu s ČSN 73 6102 uspořádání s předností zprava. Doporučujeme užít délku odvěsny dle vypočtené nejvyšší dosažitelné rychlosti vozidla zejména ve vztahu ke krátkým a slepým úsekům komunikace.

Dále je zapotřebí doplnit varovné pásy v místech snížených obrub mezi chodníkem a pozemní komunikací dle ČSN 73 4001 (přístupy k parkovacím místům ZTP, vstup do vozovky v obraťišti, přístup ke kontejnerům, vstup do vozovky).

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č.j.

Zpracoval:
por. Ing. Bc. Milada Procházková
974 675 255

npor. Mgr. Aleš Strážnický, DiS.
vedoucí oddělení