

24ZAK1364			Energetické úspory objektu MěÚ Holešov, ul. Tovární - návrh ZL. Č.1 - VCP-MNP		
Investor:		Město Holešov Masarykova 628 76901	IČ: 00287172 DIČ: CZ00287172		
Dodavatel:		PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 76901	IČ: 8621110 DIČ: CZ08621110		

Změna č. 1		představuje méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ.					
Popis změn:		Vypuštění vrstvy povlakové krytiny specifikované v původním položkovém rozpočtu. Vypuštěním vrstvy nedochází ke snížení kvality, funkčnosti ani životnosti střechy a účel díla zůstává zachován.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
712		Povlakové krytiny					-47 534,06 Kč
	31	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	-646,074	55,00	-35 534,06
			Z důvodu záměny pořadí materiálu skladby izolace střechy bude tato vrstva vypuštěna				
	1	380CP001	D + M větrací komínky, dle specifikace v PD	ks	-2,000	2 000,00	-4 000,00
			Na základě dotazu pro AD - vypuštěno				
	2	380CP002	D + M větrací komínky, dle specifikace v PD	ks	-1,000	2 000,00	-2 000,00
	3	380CP003	D + M větrací komínky, dle specifikace v PD	ks	-3,000	2 000,00	-6 000,00

Celkem bez DPH		-47 534,06 Kč
DPH		21%
Celkem včetně DPH		-57 516,21 Kč