



Město Holešov

Odbor správy majetku města

Naše č. j.: HOL-40339/2024/SMM/NT
Spis. zn.: 373/2024
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Nikola Tesařová
Telefon: 573 521 458
E-mail: nikola.tesarova@holesov.cz

StudioBrácha s. r. o.
IČ: 07311915
Ing. Jan Hladiš, Ing. Arch. Josef Mrázek
Sušilova 448/56
Holešov 769 01

Datum: 04.11.2024



holevp24v00giv

Vyjádření o existenci zařízení a sítí veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova

Žadatel: StudioBrácha s. r. o., IČ: 07311915
Investor: Město Holešov, IČ: 00287172
Název stavby: Parkoviště pod zámek Holešov – Veřejná a technická infrastruktura
Určení PD: DUR+DPS, 5/2024
Místo stavby: Holešov, ul. Partyzánská a ul. Masarykova
Důvod vyjádření: Územní a stavební řízení
Platnost: **do 04.11.2026 (2 roky)**

Ve vyznačeném území se nachází zařízení a sítě veřejného osvětlení.

Předložená projektová dokumentace (dále „PD“) řeší nové základní technické a dopravní vybavení ve městě Holešov. V rámci stavby bude provedena nová komunikace a chodníky, zpevněné plochy parkoviště, úprava dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a terénní úpravy spojené se sadovými. V zájmovém území připravované stavby **je zakreslena síť veřejného osvětlení** (dále „VO“) ve vlastnictví města Holešova. V projektové dokumentaci **jsou řešeny úpravy soustavy veřejného osvětlení** (přeložky, přesuny světelných bodů aj.) ve vlastnictví města Holešova.

Připravovaná stavba se dle předložené **PD dotkne soustavy veřejného osvětlení** v těchto bodech:

zásah/úprava sítě VO města Holešova

**rozšíření soustavy veřejného osvětlení o nové osvětlení parkoviště
výměnu části kabelového vedení včetně světelných bodů – ulička mezi
ul. Masarykova a ul. Partyzánská; napojení ze světleného bodu („sv.
b.“) č. 9.1/3/11.1**

**výměna zemního kabelového vedení v trase mezi sv. b. č. 9.1/3/11.1-
9.1/3/12-9.1/3/11-9.1/3/8**

práce v blízkosti podzemní sítě veřejného osvětlení;

práce v blízkosti světelných bodů veřejného osvětlení;

práce v bezpečnostním pásmu veřejného osvětlení;



**souběh vedení inženýrských sítí se sítí veřejného osvětlení;
křížení inženýrských sítí se sítí veřejného osvětlení;
úprava povrchu/ zpevnění povrchu nad vedením zemní sítě veřejného osvětlení.**

Město Holešov **souhlasí**, s provedením stavebních a zemních prací na veřejném osvětlení a v jeho blízkosti dle projektové dokumentace přiložené k této žádosti o vyjádření k existenci sítí, **při splnění** níže uvedených **podmínek**:

- a) **K převzetí staveniště**, před zahájením prací, **požadujeme přizvat zástupce vlastníka veřejného osvětlení města** k dořešení postupu prací při zásahu do sítě VO. Pozvánku zašlete písemně na email nikola.tesarova@holesov.cz min 14 dní předem.
- b) V místě nového vjezdu na parkoviště z ul. Partyzánská je nutné opatřit stávající zemní kabel veřejného osvětlení betonovou chráničkou.
- c) Z důvodu plánované výměny zpevněného povrchu a očekávaných hutnících prací nad zemním kabelovým vedením veřejného osvětlení, žádáme o výměnu kabelového vedení v trase mezi sv. b. č. 9.1/3/12-9.1/3/13 nebo uložení chráničky pro možnost opravy. Způsob zabezpečení bude upřesněn po vytyčení hloubky inženýrských sítí VO na místě stavby.
- d) Z důvodu změny zpevněného povrchu prací nad zemním kabelovým vedením veřejného osvětlení, žádáme o výměnu kabelového vedení v trase mezi sv. b. č. 42.1-41-40, uložení chráničky pro možnost opravy nebo dodatečnou ochranu kabelového vedení-betonovou chráničkou. Způsob zabezpečení bude upřesněn po vytyčení hloubky inženýrských sítí VO na místě stavby a případném obnažení kabelového vedení.
- e) Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení sítě veřejného osvětlení. **Vytyčování** zajišťuje TAS Holešov s. r. o., Miroslav Minařík - technik VO, mob : 773 988 933, e mail : minarik@tsholesov.cz.
- f) Provoz soustavy VO nesmí být omezen, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Bezpečnostní pásmo VO, jako elektrické sítě a zařízení po napětím do 1kV, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1m od osy kabelového vedení na každou stranu.
- g) Požadujeme dodržovat normu ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- h) Provádění zemních prací v bezpečnostním pásmu VO je povoleno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanizace. Bezpečnostní pásmo VO, jako elektrické sítě a zařízení po napětím do 1kV, je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1m od osy kabelového vedení na každou stranu.
- i) V bezpečnostním pásmu VO je zakázáno:
 - a. Zřizovat bez souhlasu vlastníka zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
 - b. Pojíždět těžkou mechanizací nad kabelovou trasou bez provedení dodatečné ochrany kabelů proti mechanickému poškození.
 - c. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

- d. Měnit nivelitu terénu.
- j) Výkopové práce v blízkosti světelných bodů VO budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability stožárů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
 - k) Při provádění prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění žádné části soustavy veřejného osvětlení.
 - l) **Ohlášení jakéhokoliv poškození a zásahu** do soustavy veřejného osvětlení hlaste neprodleně technikovi VO: pan Miroslav Minařík mob: 773 988 933, email: minarik@tsholesov.cz a následně o problému informujte mě, jako zástupce města: Nikola Tesařová tel: 733 650 172, nikola.tesarova@holesov.cz.
 - a. V případě poškození podzemního kabelového vedení město nepřipouští opravu provedením kabelové spojky, ale požadujeme výměnu celého zemního kabelového pole mezi dvěma nejbližšími světelnými body.
 - b. V případě nutnosti přeložení sítě nebo zařízení veřejného osvětlení je stavebník, který vyvolal překládku, povinen uhradit veškeré nezbytné náklady na úpravy dotčeného úseku veřejného osvětlení, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - m) Odkryté sítě VO musí být řádně zabezpečeny s ohledem na probíhající okolní práce i proti poškození nepovolanou osobou.
 - i) Před zakrytím obnaženého zemního vedení VO, v rámci souběhu sítí, je nutné přizvat ke kontrole technika VO (pan Miroslav Minařík mob: 773 988 933, email: minarik@tsholesov.cz), který písemně odsouhlasí možnost zakrytí tohoto vedení.
 - j) Při požadavku na vyhlášení nového ochranného pásma technické infrastruktury, které zasahuje do bezpečnostního pásma stávajícího vedení VO, požadujeme výjimku z tohoto ochranného pásma pro účely oprav a výměny vedení a zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví města Holešova.

Upozorňujeme, že některé části současného podzemního vedení VO jsou zastaralé a nemusí být uloženy v předepsané hloubce 70 cm a nemusí být označeny výstražnou fólií!

Při další komunikaci ohledně Vyjádření, vytyčení, v rámci stavby ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření nebo číslo jednací.

Kontakty pro účely:

- a) Podmínek Vyjádření, projednání možností zásahu do soustavy VO před zahájením stavby, oznámení prací v bezpečnostním pásmu VO, oznámení poškození a zásahu do soustavy VO, ...

Město Holešov – vlastník veřejného osvětlení města

Odbor správy majetku města

Jitka Hanslíková – vedoucí odboru, jitka.hanslikova@holesov.cz

Nikola Tesařová – správa VO, nikola.tesarova@holesov.cz, 733 650 172

- b) Vytyčení sítí, kontrolu sítí před zakrytím, ohlášení poškození VO, ...

TAS Holešov s. r. o. – údržba veřejného osvětlení města

Zdeněk Chudárek- jednatel, chudarek@tasholesov.cz

Miroslav Minařík – technik VO, minarik@tsholesov.cz, 773 988 933

S pozdravem

Nikola Tesařová v. r.
referent

Jitka Hanslíková
vedoucí

Digitálně podepsal Jitka Hanslíková
Datum: 04.11.2024 16:39:27 +01:00