


LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - - - VRATNÉ POTRUBÍ
- e - e - e - e - EXPANZNÍ POTRUBÍ (CU)
- DILATAČNÍ PÁSKA
- ⊕ KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ, ZÁVITOVÝ
- ⌋ F FILTR MOSAZNÝ, ZÁVITOVÝ
- ⌋ VK VYPOUŠTĚCÍ A PLNÍCÍ KOHOUT
- ⌋ AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ⊕ TEPLOMĚR TECHNICKÝ, JÍMKO, 0-120°C
- ⊕ OBĚHOVÉ ČERPADLO
- ⌋ VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, RUČNÍ, ZÁVITOVÝ
- L DĚLKA PODLAHOVÉ SMYČKY VČETNĚ PŘÍVODU A VRATU POTRUBÍ PODLAHOVÉ SMYČKY AL-PEX 16x2,0
- R ROZTEČ POKLÁDKY PODLAHOVÉ SMYČKY
- Q PRŮTOK TOPNÉ VODY PODLAHOVÉ SMYČKY (NASTAVIT NA PRŮTOKOMĚRU)


MUL.R H-ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES KOUPELNOVÝCH SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM,S PŘEDNASTAVENÍM HEIMEIER MULTILUX, ROHOVÝ

- 1 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL
TOPNÝ VÝKON 50 kW
- 2 STÁVAJÍCÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO
GRUNDFOS MAGNA 3 40-80F
(MAX. MOŽNÝ VÝTLAK 8,0 m v.sl.)
- 3 NEOBSAŽENO
- 4 ROZDĚLOVAČ, SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
S INTEGROVANÝMI PRŮTOKOMĚRY
12 TOPNÝCH OKRUHŮ
PLECHOVÁ SKŘÍŇ NA OMÍTKU
MISÍCÍ SESTAVA S OBĚHOVÝM ČERPADLEM
(ŘÍZENO DLE EKVITERMNÍ REGULACE)

VZOROVÝ ŘEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



POZNÁMKA:
V DOKUMENTACI JE NAVRŽENO POLOŽENÍ DILATAČNÍCH PÁSŮ PRO VARIANTU S ANHYDRITOVOU PODLAHOU. DOPLNĚNÍ DILATAČNÍCH PÁSŮ MEZI JEDNOTLIVÉ TOPNÉ SMYČKY JE SOUČÁSTÍ NÁVRHU A DODÁVKY DODAVATELE ANHYDRITOVÉ PODLAHY, NA VŠECHNY POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PROCHÁZEJÍCÍ DILATAČNÍ SPÁROU, NEBO STAVEBNÍ KONSTRUKCI NUTNO UMÍSTIT PLASTOVOU CHRÁNIČKU.



- TRV 15 TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 15, S HYDRAULICKÝM PŘEDNASTAVENÍM, kvs=0,86
- RŠ 15 ROHOVÉ ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES BEZ PŘEDNASTAVENÍ, UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM DN 15,

Zodp. projektant	Wypracoval	Projekce TZB	
Onďřej Přibil	Onďřej Přibil	Přibil Onďřej autorizovaný technik technika prostředí staveb	
Kraj : Zlínský		tel: 776 152 270 email: ondrej.pribil@centrum.cz	
Investor : Město Holešov Masarykova 628 769 01 Holešov		Polní 1709 768 61 Bystrčice pod Hostýnem	
		Datum	01/2024
Stavba : OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA p.č. 1476/4 a 1476/19, k.ú. HOLEŠOV		Stupeň PD	DPS
Profese : D.1.4.2 ústřední vytápění		Formát	6xA4
		Zakázkové číslo	
Obsah :		Objekt	
Schéma, legenda		č.výkresu	měřítko
		D.1.4.2-04	-