

## STANOVISKO č. 1519/2023

pro územní a stavební řízení sloučené

*Žadatel:*

STUDIO BRÁCHA s.r.o.

Ing. Jan Hladiš

Sušilova 448/56

76901 Holešov

*Investor:*

Město Holešov

Město Holešov

Masarykova 628

76901 Holešov

*Název stavby - akce:*

**OBJEKT DĚTSKÉ SKUPINY V AREÁLU MŠ GROHOVA, NA PARC. Č. 1476/4 A 1476/19 K.Ú. HOLEŠOV**

*Místo stavby:* Holešov

*Katastr:* Holešov

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu objektu Dětské skupiny na pozemku parc.č. 1476/4, 1476/19, 1476/18 v k.ú. Holešov v areálu Mateřské školy Grohova. Součástí projektu je demolice původního objektu na p.č. 1476/19. Dále budou provedeny nové zpevněné plochy ze žulové kostky, parkovací plochy a plochy pro kola a nádoby na odpad z drenážní dlažby, příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem.

Navrhovaný objekt dětské skupiny bude napojen na vnitřní rozvody ÚT, elektřiny, vody a kanalizace stávajícího objektu MŠ.

Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme, aby byla mechanizace zabezpečena proti úniku provozních kapalin a materiály použité pro stavbu nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

Objekt MŠ je napojen stávajícími přípojkami na vodovodní a kanalizační síť ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací je nutné upřesnit trasu a polohu přípojek.

Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Před zahájením stavebních úprav je nutné zabezpečit vodoměr tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vodoměr musí zůstat přístupný našim pracovníkům pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze pracovník VaK Kroměříž, a.s.

Bude proveden nový vnitřní vodovod ze stávající kotelny MŠ. Vnitřní vodovod musí být v souladu s ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku), vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu.

Nové vnitřní rozvody splaškové kanalizace z objektu dětské skupiny budou napojeny na stávající kanalizační přípojku MŠ v místě stávající šachty.

Vypouštěné odpadní vody z objektu musí splňovat limitní hodnoty schváleného kanalizačního řádu města Holešov.

Dešťové vody budou dle předložené dokumentace přednostně zasakovány a to pomocí drenážní dlažby nebo zelené střechy objektu.

Přebytečná dešťová voda ze zelené střechy bude odváděna regulovaným odtokem o průtoku 0,86 l/s do areálové kanalizace MŠ.

Dešťové vody z navrhovaných zpevněných ploch budou zasakovány přímo do podlaží přes drenážní dlažbu nebo budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlých zelených ploch.



Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Vyřizuje:** Zdeňka Bucňáková  
**Telefon:** +420 573 517 228  
**Datum:** 7. 11. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64 -37-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola  
Výrobně technický náměstek

Holešov, p.č. 1476/19, 1476/4, 1476/18

