

## ***Vyjádření k existenci telekomunikačních sítí společnosti AVONET, s.r.o.***

Vyřizuje: Ondřej Dostál

Telefon: +420 724 431 631

email: vyjadreni@avonet.cz

Název stavby: ***Energetické úspory objektu MěÚ Holešov, ul. Tovární***

*Text vyjádření:*

V hranicích řešeného území **SE NACHÁZÍ** telekomunikační vedení společnosti AVONET, s.r.o. – podzemní vedení sítí elektronických komunikací i nadzemní vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK - optický kabel umístěný v městské chráničce v trase úložné a NVSEK - převěs optického kabelu ze střechy MÚ na budovu Tovární 1081(Sport Centrum).

### **Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky:**

Dle úst. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek.

- Nejméně 14 pracovních dní před zahájením výkopových prací tuto skutečnost písemně oznámit společnosti AVONET, s.r.o. na [vyjadreni@avonet.cz](mailto:vyjadreni@avonet.cz) a objednat o vytyčení polohy sítí.
- Pokud dojde ke kolizi předmětné stavby s NVSEK ve vlastnictví AVONET, s.r.o. bude muset být kabelový rozvod upraven, případně přeložen.
- Bude respektováno ustanovení §102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu.
- Stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace.
- Zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti.
- Případné výkopové práce v ochranném pásmu (1,0m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných náradí či strojů.
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit společnosti AVONET, s.r.o. kont. osoba **Ondřej Dostál tel. +420 724 431 631** v případě nedostupnosti kont. osoby tuto skutečnost oznámit na **tel. 577 211 214**

- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.
- Způsob křížení PVSEK stavebník v dalším stupni přípravy stavby (v průběhu realizace po odkrytí a před vlastním provedením) projedná a nechá si odsouhlasit zástupcem naší společnosti (viz. výše).
- Odkryté vedení PVSEK stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou.
- Při případném poškození PVSEK bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost za škody.
- **Před záhozem musí být k prohlídce stavu PVSEK stavebníkem pozván zástupce naší společnosti (viz. výše), který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.**  
kont. osoba společnosti AVONET, s.r.o. **Ondřej Dostál tel. +420 724 431 631.**
- Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod PVSEK a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
- Stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu
- Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

**Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.**

Datum: 4. 3. 2024, Zlín



AVONET, s.r.o.  
Krátká 219, 763 26 Luhačovice  
17. DIČ: CZ25322478

Ondřej Dostál

-----

AVONET, s.r.o.