VÝPIS SKLADEB:

S1

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC POVLAK 10 mm
- LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU/NA PVC POVLAK 5 mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR vč. topných trubek podlahového vytápění 75 mm
- SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
- IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150 160 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI S OBOUSTRANOU OCHRANOU GEOTEXTÍLIÍ – NEVYZTUŽENÁ FÓLIE NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC–P)
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (návrh a dimenze viz. D.1.2) 160 mm
- PODKLADNÍ PODBETONÁVKA 100 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 150 mm
- BETONOVÝ RECYKLÁT 500/1000 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S2a

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC POVLAK 10 mm
- LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU/NA PVC POVLAK 5 mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR včetně topných trubek podlahového vytápění 65 mm
- SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
- KROČEJOVÁ IZOLACE s užitným zatížením max.4 kN/m2 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz D.1.2 200 mm
- INSTALAČNÍ PROSTOR, např. PRO VZT 400–600 mm
- KAZETOVÝ MINERÁLNÍ SKLÁDANÝ PODHLED včetně systémové nosné zapuštěné konstrukce 50 mm

S2b

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC POVLAK 10 mm
- LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU/NA PVC POVLAK 5 mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR včetně topných trubek podlahového vytápění 65 mm
- SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
- KROČEJOVÁ IZOLACE s užitným zatížením max.4 kN/m2 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz D.1.2 200 mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S2c

- KERAMICKÁ DLAŽBA/PVC POVLAK 10 mm
- LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU/NA PVC POVLAK 5 mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR včetně topných trubek podlahového vytápění 65 mm
- SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE SLEPOVANÁ VE SPOJÍCH
- KROČEJOVÁ IZOLACE s užitným zatížením max.4 kN/m2 50 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz D.1.2 200 mm
- INSTALAČNÍ PROSTOR, např. PRO VZT 400 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU + SÁDROKAROTONOVÉ DESKY GKB (ve vlhkém prostředí GKBi, v CHÚC desky GKF) 100 mm

S3a

- OLEJOUVZDORNÝ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR 50 mm
- PODKLADNÍ DESKA ŽELEZOBETONOVÁ 300 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI S OBOUSTRANOU OCHRANOU GEOTEXTÍLIÍ – NEVYZTUŽENÁ FÓLIE NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC–P)
- PODKLADNÍ BETON 400 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 150 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S3b

- OLEJOUVZDORNÝ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR 50 mm
- PODKLADNÍ DESKA ŽELEZOBETONOVÁ 200 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI S OBOUSTRANOU OCHRANOU GEOTEXTÍLIÍ – NEVYZTUŽENÁ FÓLIE NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC–P)
- PODKLADNÍ BETON 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 160 mm
- ROSTLÝ TERÉN

S4

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15 mm
- ŽELEZOBET.SCHODIŠŤOVÁ DESKA,podrobný návrh viz D.1.2 150mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S5

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA DO MRAZUVZDORNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA 15 mm
- STĚRKOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLACE S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- CEMENTOVÝ POTĚR 50mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150 DO LEPIDLA, SPÁD 2 % min.50mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz.D.1.2 200 mm
- LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ETICS
- KONTAKT.ZATEPLENÍ DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY ISOVER TF 50mm
- ARMOVACÍ STĚRKA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU ETICS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CELOPROBARVENÁ MINERÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA

S6

- VRCHNÍ HYDROIZOLACE – PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- PODKLADNÍ HYDROIZOLACE – SAMOLEPICÍ PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – EPS 150 DO LEPIDLA 160mm
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150 DO LEPIDLA, SPÁD 2 % min.50mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU,
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz. D.1.2 160 mm
- INSTALAČNÍ PROSTOR, NAPŘ. PRO VZT 300 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU + SDK DESKY GKB 100 mm

S7

- PŘEDPĚSTOVANÁ ROZCHODNÍKOVÁ VEGETAČNÍ ROHOŽ 25mm
- SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ 80mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTÍLIE 200 g/m2 2mm
- DRENÁŽNÍ VRSTVA – NOPOVÁ DESKA 52mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTÍLIE 300 g/m2 2,9mm
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SADITIVY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ A BŘIDLIČNÝM POSYPEM 5,3mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU, 4mm
- PODKLADNÍ SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHOASFALTU 3mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – EPS 200 DO LEPIDLA 160mm
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 200DO LEPIDLA, SPÁD 2 % min.40mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU,
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz. D.1.2 160 mm
- INSTALAČNÍ PROSTOR, NAPŘ. PRO VZT 400 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU
- + SÁDROKAROTONOVÉ DESKY GKB (ve vlhkém prostředí GKBi) 100 mm

S8

- PŘEDPĚSTOVANÁ ROZCHODNÍKOVÁ VEGETAČNÍ ROHOŽ 25mm
- SUBSTRÁT STŘEŠNÍ EXTENZIVNÍ 80mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTÍLIE 200 g/m2 2mm
- DRENÁŽNÍ VRSTVA – NOPOVÁ DESKA 52mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – NETKANÁ TEXTÍLIE 300 g/m2 2,9mm
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SADITIVY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ A BŘIDLIČNÝM POSYPEM 5,3mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU, 4mm
- PODKLADNÍ SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 3mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – EPS 200 DO LEPIDLA 160mm
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 200 DO LEPIDLA, SPÁD 2 % min.40mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU,
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, podrobný návrh viz. D.1.2 160 mm
- LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ETICS
- KONTAKT.ZATEPLENÍ DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY 50mm
- ARMOVACÍ STĚRKA S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU TKANINOU ETICS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CELOPROBARVENÁ MINERÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA

S9

- VRCHNÍ HYDROIZOLACE – PÁS ZE SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- PODKLADNÍ HYDROIZOLACE – SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – EPS 200 DO LEPIDLA 160mm
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150 DO LEPIDLA, SPÁD 2 % min.50mm
- ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S AL VLOŽKOU,
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY, podrobný návrh viz. D.1.2 200 mm

± 0,000 = 226,50 m n.m. Bpv

Zodp. projektant Ing.Vladimír Lochman	Vypracoval Petra Lepšová	projekce LOCHMAN s.r.o. projektová a inženýrská činnost Masarykova 654 769 01 Holešov tel.:603 977 817 email.: projekce.lochman@seznam.cz projekce LOCHMAN s.r.o.
Kraj : Zlínský		
Investor : Město Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov		Datum 06/2024
Stavba: ROZŠÍŘENÍ CENTRA PRO SENIORY V HOLEŠOVĚ – BYTOVÝ DŮM		Stupeň PD DPS
		Formát 3A4
Objekt: **SO 01 – Bytový dům**		Revize 1
		Objekt SO 01
Obsah: Výpis skladeb	č.výkresu D.1.1.b-11	měřítko 1:50